

Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu

Tagesordnungspunkt Nr. 1 c)

Vorlage Nr. 8/2024

Sitzung der Verbandsversammlung

am 7. Oktober 2024

-öffentlich-

Vergabe Erneuerung Rührwerk Biologie

Beschlussantrag:

| ABSTIMMUNGSERGEBNIS | | |
|---------------------|--------|--|
| | Anzahl | |
| Ja-Stimmen | | |
| Nein-Stimmen | | |
| Enthaltungen | | |

Themeninhalt:

Auf unserer Kläranlage ist das Rührwerk im Becken 3 der Biologie defekt. Das Rührwerk kann nicht mehr repariert werden. Es handelt sich um ein Rührwerk der Firma Wilo welches bei der Grundsanierung der Kläranlage eingebaut wurde.

Derzeit wird die Biologie in diesem Becken mit verstärktem Belüftungsaufwand und dem zweiten Rührwerk am Leben gehalten.

Es liegt ein Angebot der Firma Wilo vor. Im Anschluß ist die Begründung der SW-BB angefügt weshalb nur ein Angebot angefordert wurde. Der angebotene Preis ist nach Rührwerk Prüfung von Herr Ruf von SW-BB angemessen.

Angebot.

Fa. Wilo Rührwerk Typ TRE221

57.106,61€ brutto

Die Montage erfolgt auf Nachweis.



Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH

Stadtwerke, Rötestraße 8, 74321 Bietigheim-Bissingen

Abwasser

| | |
|-----------------|--------------------|
| Ansprechpartner | Georg Ruf |
| Telefon | (07142) 7887 495 |
| Telefax | (07142) 7887 529 |
| E-Mail | ruf.georg@sw-bb.de |
| unser Zeichen | ru |
| Datum | 19.09.2024 |

Vergabe Erneuerung Rührwerke Biologie

Für die Erneuerung der Rührwerke wurde explizit nur ein Angebot der Fa. Wilo eingeholt.

Auf die Einholung weiterer Angebote wurde im Hinblick auf die nachfolgend aufgeführten Punkte verzichtet:

- 1. Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen haben bereits langjährige und positive Erfahrungen mit der Fa. Wilo gesammelt.
Die Fa. Wilo zeichnet sich durch schnelle Reaktionszeiten und Unterstützung bei der Lösung von Problemstellungen aus.*
- 2. Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen haben bereits mehrere baugleiche Rührwerke auf unterschiedlichen Kläranlagen im Einsatz. Hieraus ergeben sich entsprechende Synergien bei der Ersatzteilhaltung, d.h. keine Ersatzteilhaltung auf der KA Obere Zaber notwendig.*
- 3. Zur Standardisierung und Vereinfachung von Wartungs- und Reparaturarbeiten durch das Kläranlagenpersonal.*

Freundliche Grüße

Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH

i.V. Georg Ruf

