

**Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu**

**Tagesordnungspunkt Nr. 6 a)**

**Vorlage Nr. 16/2024**

**Sitzung der Verbandsversammlung**

**am 19. November 2024**

**-öffentlich-**

**Kläranlage**

**- a) Vergabe Sanierung Trafostation Kläranlage**

**Beschlussantrag:**

- a) Der Auftrag zur Erneuerung des Mittelspannungsschaltsschranks für die Trafostation auf der Kläranlage Obere Zaber wird zum Angebotspreis von 38.915,38€ brutto an die Netze BW GmbH erteilt
- b) Die Verbandsverwaltung wird ermächtigt an die Fa. Power Systems aus Wolfhagen den Auftrag im Preisrahmen von 20.000,00€ zu erteilen.

**ABSTIMMUNGSERGEBNIS**

	Anzahl	
<b>Ja-Stimmen</b>		
<b>Nein-Stimmen</b>		
<b>Enthaltungen</b>		

**Themeninhalt:**

Am 07.10.2024 wurde die Verbandsversammlung über den Totalausfall der Stromversorgung auf der Kläranlage Obere Zaber am 18.08.2024 informiert.

Grund hierfür war, dass die Trafostation der Kläranlage samt Schaltschrank einen Schmorbrand hatte.

Es wurde wie berichtet am gleichen Tag noch eine Notstromversorgung aufgebaut und ein Tag später der Trafo getauscht.

Nun ist es vorgesehen den dazugehörigen Schaltschrank zu erneuern. Hierfür hat die Netze BW GmbH ein Angebot unterbreitet in Höhe von 38.915,38€ brutto.

Wie in der Sitzung berichtet ist es derzeit nicht möglich das mit Klärgasbetriebene BHKW auf der Kläranlage als Notstromspeisung zu nutzen. Daher ist es

vorgesehen in einem zweiten Schritt den Schaltschrank für das vorhandene BHKW so umzurüsten, dass die Möglichkeit besteht den produzierten Strom zur Notstromversorgung direkt für die Kläranlage zu verwenden.

Hierfür wurde mit dem Hersteller des BHKW Kontakt aufgenommen und ein Angebot angefordert um die Umrüstung durchzuführen.

Das Angebot liegt derzeit noch nicht vor, es wird aber von einem Kostenansatz 20.000,00€ ausgegangen.

Daher wird die Verbandsversammlung gebeten die Verwaltung zu ermächtigen, sobald das Angebot vorliegt und sich im angegebenen Preisrahmen befindet, den Auftrag an die Fa. Wolf Power Systems aus Wolfhagen zu erteilen.

Der Schaden an der Trafostation wurde der Versicherung gemeldet.

Ke.13.11.2024